



## Izba Administracji Skarbowej

0601-ILZ.260.35.2020.4

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu wejścia głównego oraz parkingu Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim**

### **I. Wyjaśnienie treści SIWZ**

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 04 września 2020 r. wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

#### **PYTANIE NR 1:**

Czy przewidujecie Państwo możliwość przedłużenia wykonania prac remontowych w związku z niesprzyjającą pogodą: np. opady śniegu, wystąpienie dużego spadku temperatury?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Okoliczności i warunki zmiany postanowień umowy, w tym zmiany terminu realizacji umowy, określone zostały w § 12 ust. 2 pkt 5) i 6) projektu umowy (załącznik nr 7.1 i nr 7.2 do SIWZ).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

#### **PYTANIE NR 2:**

W przedmiarze robót widnieje pozycja dotycząca rozbiórki płytek granitowych w ilości 86,85 m<sup>2</sup> a nowe okładziny kamienne stanowią łącznie niespełna 40 m<sup>2</sup> powierzchni w kamieniu: czy remontowane wejście zostanie aż tak zmniejszone czy jest to jakaś pomyłka?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Roboty rozbiórkowe (w ilości 86,85 m<sup>2</sup>) obejmują rozbiórkę płytek na stopniach schodów i cokołach, natomiast nowe okładziny kamienne dotyczą tylko nowych stopni schodów, które zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do projektu umowy – załącznika nr 7.1 do SIWZ) będą wykonane z bloków granitowych.

#### **PYTANIE NR 3:**

W poglądowym zdjęciu projektowanego wejścia widnieje zdjęcie kamień bardziej przypominający marmur (Nero Marquina) czy do wyceny można przyjąć granit Strzegom - szaro-biały?

## **ODPOWIEDŹ:**

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (art. 29 ust. 3), zakazują opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, stąd w dokumentacji nie można podawać nazw własnych materiałów. W opisie przedmiotu zamówienia (projekcie) przewidziano bloki granitowe w ciemnym kolorze. Szczegółowa kolorystyka zostanie wybrana na etapie wykonawstwa po przedstawieniu próbek kamienia.

## **PYTANIE NR 4:**

Czy zdemontowane przeszklenia ze ścian i dachu wiatrołapu należy ponownie zamontować w nowym zadaszaniu, co oznacza odzysk przeszkleń?

## **ODPOWIEDŹ:**

Zdemontowane przeszklenia nie są przewidziane do ponownego montażu. Materiał z rozbiórki należy zutylizować.

## **II. Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

*dr Artur Krukowski*

07-09-2020 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).