

Izba Administracji Skarbowej  
w Lublinie

Lublin, dnia 30 września 2020 r.

0601-ILZ.260.41.2020.8

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót głębokiej termomodernizacji Urzędu Skarbowego w Parczewie, realizowanej w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego - 6 budynków, II edycja”.*

## **I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 28.09.2020 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje odpowiedź w przedmiotowej sprawie:

### **PYTANIE:**

Proszę o doprecyzowanie parametrów stolarki: „okno o profilu aluminiowym antywłamaniowe szyby RC2, okucia antywłamaniowe WK1”. Wcześniejsza nazwa WK, odpowiada nowej RC, proszę o określenie czy zastosowane mają być okucia RC1 odpowiadające WK1 czy RC2?

Proszę o informację o klasie odporności szyby ponieważ parametry zawarte w projekcie dotyczące oszklenia ”okna pięciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe ( pakiet 4/12/4/12/4 )” wskazują na szyby zwykłe, czy mają być zastosowane szyby antywłamaniowe i jakiej klasy, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oszklenia klasy P2?

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili PVC, zamiast aluminiowych z zachowaniem współczynnika dla całego okna  $U_{max} - 0,9 W(m2K)$  ?

### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że:

1. w przypadku okien na parterze oraz okien w 2 pomieszczeniach serwerowni – na I piętrze i na piętrze II – zastosować należy okna antywłamaniowe - system okienny (okucia + szyba) klasy RC2 - (szklenie P4A),
2. w przypadku pozostałych pomieszczeń – okna zwykłe, szyby zespolone dwukomorowe – pakiet 4/12/4/12/4.
3. zamawiający dopuszcza zastosowanie profili PVC, zamiast aluminiowych z zachowaniem współczynnika przenikania ciepła dla całego okna  $U_{max} = 0,9 W(m2K)$ .
4. kolorystyka stolarki okiennej - tak jak istniejąca – biała.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Izba Administracji Skarbowej

w Lublinie dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie we wszystkich dokumentach postępowania, w których ww. dane występują.

## **II. Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

***Piotr Grajewski***  
Z-ca Dyrektora

30-09-2020 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).