



Krajowa Administracja
Skarbowa

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

Lublin, 25 kwietnia 2025 roku



UNP: 0601-25-061113

Sprawa: **Zapytanie ofertowe na wykonanie
remontu pomieszczeń biurowych
w budynku Urzędu Skarbowego
w Opolu Lubelskim przy
ul. Piłsudskiego 12.**

Znak sprawy: 0601-ILN-1.261.2.2025

Kontakt: Agnieszka Nogal
Młodszy specjalista
tel. +48 45 22 544
agnieszka.nogal@mf.gov.pl

**Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania
Strona BIP IAS w Lublinie**

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie (dalej zamawiający) informuje, że wpłynęła korespondencja od potencjalnych Wykonawców, z prośbą o dokonanie wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że wykładzina jest ułożona na tzw. klepce drewnianej o znacznej grubości, dokumentacja projektowa mówi jedynie o skuciu posadzki oraz wykonaniu wylewki samopoziomującej. Czy zamawiający przewiduje demontaż klepki wraz z podkładem, a następnie wykonanie warstw posadzkowych przed warstwą samopoziomującą?

Odpowiedź projektanta:

Przy wycenie należy uwzględnić demontaż klepki oraz wykonanie wylewki dla uzyskania poziomu posadzki równego poziomowi istniejącemu w pozostałej części budynku.

Pytanie nr 2:

Z powodu braku możliwości konwersji w formacie PDF do formatu .ath przedmiaru na roboty budowlane w US w Opolu Lubelskim prosimy o przesłanie ww. przedmiaru w formacie .ath.

Odpowiedź:

Przedmiar w formacie .ath zostaje udostępniony w przedmiotowym postępowaniu na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

II. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje iż zmienia się treść pkt. 2. 1) w treści Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie:

1) Branża budowlana:

- a) prace demontażowe,
- b) wymiana krętek wentylacyjnych,
- c) wymiana drzwi z poszerzeniem otworów,
- d) przygotowanie posadzki – skucie fragmentu płytek wraz z wylewką celem wykonania warstwy wyrównawczej pod montaż wykładziny,
- e) demontaż klepek z podłogi wraz z wykonaniem wylewek dla uzyskania poziomu posadzki równego poziomowi podłóg w pozostałej części budynku,
- f) przetarcie istniejących tynków na sufitach i ścianach murowanych,
- g) uzupełnienie użytków na ścianach z płyt g-k,
- h) wykonanie wykładziny w wywinięciu cokołów,
- i) malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

III. Powyższe zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Lublinie

Piotr Grajewski
Zastępca Dyrektora

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Korespondencję otrzymują

1. Adresat
2. aa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych.