



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
we Włodawie

PZ.558.60.2.2014

Włodawa, dnia 11.08.2014 r.

URZĄD SKARBOWY we Włodawie SEKRETARIAT	
data wpl	2014 -08- 1 1
pozycja dziennika	
skierowano do	

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934)

mł. kpt. mgr inż. Sławomir Dąbrowski

Specjalista ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

legitymujący się upoważnieniem PZ.558.60.1.2014 z dn. 29.07.2014 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, przeprowadził w dniu 11.08.2014 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Urzędzie Skarbowym we Włodawie, ul. Rynek 9, 22-200 Włodawa

Czynności przeprowadzono w obecności: **Sylwester Szuba**

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wykaz badanych obiektów: budynek przy ul. Rynek 9 i budynek przy ul. Czworobok 18/24

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono co następuje:

Budynek przy ul. Rynek 9

- 1) **Charakterystyka budowlana obiektu.**
Budynek o zabudowie szeregowej, 3 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony.
Pozwolenie na rozbudowę z 24 czerwca 1996r OB-7351/mW/36/96
- 2) **Przeznaczenie obiektu/obiektów (kategoria zagrożenia ludzi dla budynków użyteczności publicznej).**
ZL III.
- 3) **Warunki ewakuacji z obiektu.**
Długość dojścia ewakuacyjnego z trzeciej kondygnacji przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 56 m.
Przekroczona o 26 m.
- 4) **Sieć hydrantów wewnętrznych, rodzaj i badanie sprawności.**
Hydranty wewnętrzne 25 i 52 konserwowane terminowo.
- 5) **System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.**
Obiekt nie wyposażony w system oświetlenia ewakuacyjnego.
- 6) **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (badanie sprawności działania).**
Obiekt wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłącznik oznakowany, udokumentowano przegląd okresowy.
- 7) **Czy instalacja elektryczna występuje w obiekcie? Badanie rezystancji izolacji obwodów.**
Instalacja elektryczna występuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoły badania instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji.
- 8) **Czy występuje instalacja odgromowa? Badania rezystancji uziomów.**
Instalacja odgromowa występuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoły badania instalacji odgromowej.

Dąbrowski

- 9) **Rodzaje i ilość gaśnic występujących w obiekcie. Czy zachowano wymagany dostęp oraz oznakowanie miejsc lokalizacji.**
Gaśnice typu ABC, udokumentowano aktualne przeglądy gaśnic. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowane, dostęp zachowany.
- 10) **Dojazd i dostęp do obiektu dla służb ratowniczych.**
Dojazd i dostęp bez uwag.
- 11) **Czy wyznaczono osobę do sprawowania w imieniu właściciela pieczy nad ochroną przeciwpożarową oraz udzielaniem pierwszej pomocy?**
Osoba została wyznaczona.
- 12) **Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (wymagana aktualizacja, czy wywieszona w miejscu dostępnym dla służb).**
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w 2004 r. w styczniu, instrukcja nie posiada ważnej aktualizacji. Instrukcja nie została wywieszona w miejscu dostępnym dla służb ratowniczych.
- 13) **Instrukcja przeciwpożarowa ogólna.**
Wywieszona w widocznym miejscu.
- 14) **Oznakowanie ewakuacyjne.**
Obiekt oznakowany znakami ewakuacyjnymi, w dniu kontroli nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.
- 15) **Czy w obiekcie występuje proces spalania paliwa ciekłego/gazowego/stałego, czy przeprowadzono okresowy przegląd instalacji kominowych i wentylacyjnych?**
W obiekcie nie występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego ani gazowego udokumentowano aktualny przegląd kominów wentylacyjnych.

Budynek przy ul. Czworobok 18/24

- 16) **Charakterystyka budowlana obiektu.**
Budynek wolnostojący, 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony.
- 17) **Przeznaczenie obiektu/obiektów (kategoria zagrożenia ludzi dla budynków użyteczności publicznej).**
ZL III.
- 18) **Warunki ewakuacji z obiektu.**
Bez uwag.
- 19) **Sieć hydrantów wewnętrznych, rodzaj i badanie sprawności.**
Hydranty wewnętrzne 25 i 52 konserwowane terminowo.
- 20) **System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.**
Obiekt nie wyposażony w system oświetlenia ewakuacyjnego.
- 21) **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (badanie sprawności działania).**
Obiekt wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłącznik oznakowany, udokumentowano przegląd okresowy.
- 22) **Czy instalacja elektryczna występuje w obiekcie? Badanie rezystancji izolacji obwodów.**
Instalacja elektryczna występuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoły badania instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji.
- 23) **Czy występuje instalacja odgromowa? Badania rezystancji uziomów.**
Instalacja odgromowa występuje w obiekcie, udokumentowano aktualne protokoły badania instalacji odgromowej.
- 24) **Rodzaje i ilość gaśnic występujących w obiekcie. Czy zachowano wymagany dostęp oraz oznakowanie miejsc lokalizacji.**
Gaśnice typu ABC, udokumentowano aktualne przeglądy gaśnic. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowane, dostęp zachowany.
- 25) **Dojazd i dostęp do obiektu dla służb ratowniczych.**
Dojazd i dostęp bez uwag.
- 26) **Czy wyznaczono osobę do sprawowania w imieniu właściciela pieczy nad ochroną przeciwpożarową oraz udzielaniem pierwszej pomocy?**
Osoba została wyznaczona.
- 27) **Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (wymagana aktualizacja, czy wywieszona w miejscu dostępnym dla służb).**

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w 2004 r. w styczniu, instrukcja nie posiada ważnej aktualizacji przez osobę uprawnioną. Instrukcja nie została wywieszona w miejscu dostępnym dla służb ratowniczych.

28) Instrukcja przeciwpożarowa ogólna.

Wywieszona w widocznym miejscu.

29) Oznakowanie ewakuacyjne.

Obiekt oznakowany znakami ewakuacyjnymi, w dniu kontroli nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

30) Czy w obiekcie występuje proces spalania paliwa ciekłego/gazowego/stałego, czy przeprowadzono okresowy przegląd instalacji kominowych i wentylacyjnych?

W obiekcie nie występuje proces spalania paliwa stałego, ciekłego ani gazowego udokumentowano aktualny przegląd kominów wentylacyjnych.

Miejsce na umotywowane zastrzeżenia do protokołu:

.....

.....

.....

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

NACZELNIK
Urzędu Skarbowego

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska
kontrolowanego

SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

.....
mgr inż. m.c. Sławomir Dąbrowski

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska i
stanowiska służbowego kontrolującego