



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w I woj.

I dnia 05 marca 2014 r.

## PROTOKÓŁ

### ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zm.) mł. bryg. inż. W. Ś. – Kierownik Sekcji w KP PSP w I (legitymacja służbowa nr i kpt. I. O. – Specjalista w KP PSP I (legitymacja służbowa), posiadający upoważnienie nr PZ z dnia 12 lutego 2014 r. wydane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w I, przeprowadzili w dniu 04.03.2014 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Urząd Skarbowy w I, ul. I  
NIP, Regon, tel.

(nazwa i adres instytucji)

P. Stanisław Kozyra – Naczelnik Urzędu Skarbowego w I

(imię i nazwisko dyrektora / prezesa)

Czynności przeprowadzono w obecności:

P. R. M. – Komisarz Skarbowy

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Czynności kontrolno – rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie:

kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz kontrolowanych obiektów:

Budynek Urzędu Skarbowego w I, ul. I – I.

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono:

Przedstawiono Decyzję Starosty Powiatowego w I z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Izby Skarbowej w I i przekazania w trwały zarząd nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr na rzecz Urzędu Skarbowego w I. Decyzja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Budynek Urzędu Skarbowego w I jest budynkiem niskim, trzykondygnacyjnym w całości podpiwniczonym. Obiekt zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W obiekcie pracuje 35 osób.

Zestawienie parametrów charakterystycznych obiektu:

- pow. zabudowy – 227,01 m<sup>2</sup>,
- pow. użytkowa – 383,03 m<sup>2</sup>,
- kubatura – 2735 m<sup>3</sup>.

Konstrukcja budynku murowana wykonana systemem tradycyjnym, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Strop piwnic łukowy na belkach stalowych NP-180 w rozstawie 1,0 m, pozostałe stropy drewniane. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej.

W związku z brakiem wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I [REDACTED] znak: PINB [REDACTED] z dnia 21 września 2007 r. (stanowi załącznik nr 2 do protokołu) nakazującej m.in. wykonanie napraw stropów drewnianych nad I piętrzem, wykazujących ugięcia, rysy i spękania oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu, poddasze zostało wyłączone z użytkowania. Wejście do piwnic możliwe jest z zewnątrz oraz poprzez wewnętrzną klatkę schodową ze schodami zabiegowymi, która nie jest użytkowana, klatka na poziomie parteru zamykana jest drzwiami bez odporności ogniowej. W piwnicach zlokalizowana jest kotłownia z dwoma kotłami: na paliwo stałe o mocy 60 kW oraz olejowym o mocy 80 kW. Dwa zbiorniki oleju o poj. 2 m<sup>3</sup> każdy, znajdują się w wannie wylapującej w przyległym do kotłowni pomieszczeniu. Kotłownia i magazyn oleju nie są wydzielone pożarowo. W chwili obecnej kotłownia nie jest użytkowana ze względu na korzystanie z ogrzewania z sieci miejskiej. W pozostałej części piwnic mieszczą się składy akt urzędu. Na parterze zlokalizowana jest sala obsługi interesantów oraz pomieszczenia biurowe, na piętrze pomieszczenia biurowe.

Budynek został wyposażony w wewnętrzną instalację hydrantową, na której zamontowano jeden hydrant 52 z węzłem płasko składanym zakończonym prądownicą, zlokalizowany na parterze. Hydrant nie obejmuje swym zasięgiem całej strefy pożarowej. Instalacja hydrantowa nie jest wymagana dla tego typu budynku.

Obiekt US wyposażono w gaśnice przenośne GP 6kg typ ABC, po jednej na każdej kondygnacji. Dodatkową gaśnicę GP 6 kg typ ABC, zlokalizowano w kotłowni, a w pomieszczeniu serwerowni GSE 2 kg CO<sub>2</sub>. Termin następnej konserwacji gaśnic został wyznaczony na maj 2014 r.

Zmierzono wymiary klatki schodowej (od dołu):

- bieg I – 1,01 m,
- spocznik I – 1,55 m,
- bieg II – 1,05 m,
- spocznik II – 2,67 m (I piętro),
- bieg III – 1,03 m,
- spocznik III – 1,14 m,
- bieg IV – 1,03 m,
- spocznik IV – 1,10 m (poddasze).

Wyjście ewakuacyjne z budynku ma szerokość części nieblokowanej 0,71 m, całość 1,17 m.

Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, miejsca lokalizacji hydrantu wewnętrznego, gaśnic przenośnych znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN – bez uwag.

Na każdej kondygnacji zostały usytuowane instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

Urząd Skarbowy w I [REDACTED] jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w I [REDACTED], który jest organem niezespołonej administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.

#### Stwierdzone nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- brak wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- brak wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej,
- zerwany zwód pionowy instalacji odgromowej, zlokalizowany w północno – wschodnim narożniku budynku,
- składowanie materiałów palnych (papierowe akta ułożone na regałach) na drodze komunikacji ogólnej w piwnicy,
- składowanie materiałów palnych (papierowe akta składowane w szafach) na drodze komunikacji ogólnej służącej ewakuacji na I piętrze,
- brak zaktualizowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zawierającej plany obiektu ze wskazaniem kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

#### Przedstawiono:

1. Protokół nr [REDACTED] z okresowej kontroli przewodów kominowych. Sprawdzenia w dniu 28.06.2013 r. dokonał Mistrz Kominarski R [REDACTED] K [REDACTED] upr. nr. [REDACTED], [REDACTED] – (...), K [REDACTED], K [REDACTED]
2. Protokoły z pomiarów elektrycznych nr [REDACTED] do [REDACTED] z maja 2013 r. i [REDACTED] z czerwca 2013 r. w zakresie:
  - badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  - badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń.Pomiary wykonał S [REDACTED] N [REDACTED] upr. nr. [REDACTED], [REDACTED] oraz M [REDACTED] N [REDACTED] upr. nr. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
3. Protokół nr [REDACTED] z okresowych badań urządzenia piorunochronnego. Badania w maju 2012 r. wykonał jw.


4. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych. Badanie w dniu 28.05.2013 r. wykonali A [REDACTED] W [REDACTED] i P [REDACTED] H [REDACTED] sp. j., E [REDACTED], [REDACTED] C [REDACTED]. Próba ciśnieniowa węża hydrantowego wykonana dnia 02.07.2013 r.
5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w sierpniu 2008 r. przez R [REDACTED] M [REDACTED] – pracownika urzędu, nie aktualizowana, opracowana na podstawie nieobowiązującego rozporządzenia. Przedmiotowa instrukcja zawierała część graficzną na której przedstawiono tylko plany obiektu, brakowało oznaczenia warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Wiceprezident Urzędu Skarbowego




(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI

  
mł. bryg. inż. W [REDACTED]

(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe)

SPECJALISTA

  
kpt. mgr inż. E [REDACTED] O [REDACTED]

(stopień, imię nazwisko, stanowisko służbowe)

W dokumencie ograniczono informacje na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2022, poz. 902)

Przeprowadzający anonimizację:

ZASTĘPCA NACZELNIKA

  
*Jolanta Szumiec*

URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE

Data wyłączenia: 2025 -03- 3 1